



RESPUESTA A CONSULTAS

Mar del Plata, 11 de Marzo de 2024

Por la presente se pone en conocimiento que uno de los adquirentes del Pliego remitió las siguientes consultas:

- Terminales clavijas, cobre estañado, etc.: Posibilidad de aprobar la marca TBC
- Cable unipolar: Dentro de lo que es la misma categoría 5 de Prysmian, si puede ser en Kalop Categoría 5 o IMSA categoría 5, siendo estas también marcas líderes en el mercado.

Dichas consultas fueron elevadas al área técnica quienes informan lo siguiente:

Se aceptan otras marcas que igualen o superen lo solicitado en listado de materiales, tomando en consideración prestación, partes constitutivas (p.ej.: si el elemento mencionado posee y contiene tornillos, tuercas, etc., la marca de reemplazo deberá contenerlos también), materiales, conductividad, etc., y en caso de dudas se podrán solicitar muestras.

Saluda Atte.



C.P.N. SERGIO E. IZARRIAGA
GERENTE DE ADM. Y PERSONAL
C.P.R.M.D.P.